

**Roemer, Sigrid**

---

**Von:** Weingärtner, Bernd <Bernd.Weingaertner@MKK.de>  
**Gesendet:** Freitag, 14. Juni 2019 13:17  
**An:** Roemer, Sigrid  
**Cc:** Kunstler, Heidrun  
**Betreff:** AW: Abstimmung Bebauungsplan Nr. 119 "Sporthalle Jula-Hof-Sportanlage"

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Frau Römer,

vielen Dank für die Einladung.

Die Terminierung ist aber so kurzfristig, dass eine Teilnahme seitens der Abteilung Wasser- und Bodenschutz nicht möglich sein wird.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Baufläche in einem Gebiet liegt, welches bei als Hochwasserrisikogebiet zu bezeichnen ist (siehe [https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Kinzig/r-karten/HWRK\\_R-00\\_Blattschnitt.pdf](https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Kinzig/r-karten/HWRK_R-00_Blattschnitt.pdf)) . Es gelten dort die Einschränkungen des § 78b Wasserhaushaltsgesetz:

- besondere Berücksichtigung der Gefahren für Leib und Leben und Sachschäden in der BLP
- hochwasserrisikoangepasste Bauweise

Freundliche Grüße

Im Auftrag

B. Weingärtner,

Abtlg. Wasser- und Bodenschutz beim

Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises

Postfach 1465

63569 Gelnhausen

Telefon 06051/ 85 12590

Telefax 06051/ 85 16234

E-Mail [Wasserbehoerde@MKK.de](mailto:Wasserbehoerde@MKK.de)

